

1162

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для  
укриття здобувачів вищої освіти, науково-педагогічного, навчально-допоміжного  
персоналу та працівників НУ «Чернігівська політехніка»

«20» 09 2022 року

м.Чернігів

МОРИЩЕВ Юрій Юрійович

Заступник директора з навчально-виробничої роботи ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка», голова комісії

ПЕТИГАС Микола Миколайович

Начальник ВОПР та ЦЗ Чернігівського районного управління ГУДСНС України в Чернігівській

ЙОВЕНКО Андрій Володимирович

Заступник начальника управління організації цивільного захисту, інформації та зв'язку - начальник відділу цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи підрозділу цивільного захисту Чернігівської облдержадміністрації

НАВЛІНКО Володимир Володимирович

Народний архітектор України, ст.викладач кафедри архітектури, дизайну та геодезії НУ «Чернігівська політехніка»

ПОДПЕРГЕР Олександр Михайлович

Завідувач відділення коледжу, посадова особа з питань цивільного захисту, ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка»

СМЕЦЬ Петро Андрійович

Викладач коледжу, заступник голови профспілкового комітету коледжу.

у присутності в.о. директора РЕВКО Лариси Миколаївни

проведено огляд об'єкта: Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж транспорту та комп'ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25 державної форми власності, що належить МОН України

державної, комунальної, приватної форми власності, що належить (непотрібне закреслити) іменнування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)  
підвальне приміщення,

основне функціональне призначення

вбудоване в чотириповерхову будівлю

розташованому на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 656,1 кв.м., загальний об'єм 1961 куб.м.

Будівельно-технічний акт  
№ 121/4  
20 09 22

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 2 входи/виходи,  
незахаращені  
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами.

(обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення )

4. Стан систем вентиляції: передбачена, працює частково  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване, додаткові ємності для питної води  
загальним об'ємом 250 л  
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли           
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вирібні ями, нудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд) біотуалети 2 шт. (з ємностями для нечистот по 250л)  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан системи опалення передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, укомплектоване, справна резервна система електропостачання – генератор (бензиновий) Дніпро М GX-25F потужністю 2,5 кВт, електрообладнання (замір опору ізоляції Протокол № 1 від 06.03.2021р. Електровимірювальна лабораторія кафедри електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій НУ «Чернігівська політехніка»)  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявна стаціонарна телефонна мережа з 1 телефонним апаратом (номер тел.673-805), передбачено доступ до Інтернет через систему WiFi  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами: вогнегасники ВП-5 -6 шт., ВВК-3 – 6 шт.  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

**ВИСНОВОК**  
**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

Будівлю ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка» рекомендовано для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов:

- 1) доукомплектування ємностями з питною водою (з розрахунку 2 л води на добу на одну особу, яка підлягає укриттю);
- 2) укомплектування контейнерами для зберігання продуктів харчування, вносними баками, що щільно закриваються;
- 3) забезпечення резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами, тощо).

Підписи осіб, які склали цей акт:

МОРИШЕВ  
Юрій Юрійович



Заступник директора з навчально-виробничої роботи ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка», голова комісії

ШЕЙГАС  
Микола Миколайович



Начальник ВОПР та ЦЗ Чернігівського районного управління ГУДСНС України в Чернігівській

ЙОВЕНКО  
Андрій Володимирович




Заступник начальника управління організації цивільного захисту, інформації та зв'язку - начальник відділу цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи підрозділу цивільного захисту Чернігівської облдержадміністрації

НАВЛІНКО  
Володимир Володимирович



Народний архітектор України, ст.викладач кафедри архітектури, дизайну та геодезії НУ «Чернігівська політехніка»

ПОДТЕРГЕР  
Олександр Михайлович




Завідувач відділення, посадова особа з питань цивільного захисту, ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка»

СМЕЦЬ Петро Андрійович



Викладач ВСП «ФКТКТ НУ «Чернігівська політехніка», заступник голови профспілкового комітету коледжу;

З актом ознайомлений:  
В.о.директора коледжу



Лариса РґВКО  
(власне ім'я, прізвище)

20 09 2022 року